

永谷地区センター冷温水発生機膨張タンク更新及び配管改修作業委託 質問及び回答一覧

番号	質問内容 (質問時原文)	回答
1	膨張タンク交換の際、減圧弁交換が必要だと考えますが、仕様書、設計書に記載がないのですが、交換不要と考えてよろしいでしょうか？事前に交換済みなののでしょうか？	減圧弁の交換につきましては、今回の膨張タンクの更新や、配管改修を行う前に実施する予定です。