

| | | | |
|----------|-----------|-----|---|
| 受付 番号 | 種目番号 — | 連絡先 | 担当 地域振興課 地域活動係 ふりがな あきやま ともひこ 担当者名 秋山 智彦 電 話 866-8415 |
|----------|-----------|-----|---|

設 計 書

- 1 件 名 舞岡地区センター体育室空調機（FCU）修繕
- 2 履 行 場 所 舞岡地区センター（戸塚区舞岡町3020）
- 3 履 行 期 間 期間
又 は 期 限 期限 令和6年12月27日まで
- 4 契 約 区 分 確定契約 概算契約
- 5 その他特約事項 ・作業中は利用者に注意し、実施すること。
- 6 現 場 説 明 不要
 要
- 7 業 務 概 要 舞岡地区センター体育室の空調機（体育室奥右側、左側）について、
冷房能力が低下しているため、修繕します。
※詳細は仕様書のとおり

8 部 分 払

する (回以内)

しない

部 分 払 の 基 準

| 業 務 内 容 | 履 行 予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※単価及び金額は消費税及び特別地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を()で囲む

修 繕 代 金 額

内 訳 業 務 価 格

消費税及び地方消費税相当額

内訳書

| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|------------|------------|-----|
| 体育室左側奥FCU三方弁他 修繕 | | | | | | |
| 三方弁 | 40AEA200 - TEN | 1 | 個 | | | |
| 通信ユニット | オーバーホール 品 | 1 | 個 | | | |
| 吸い込み温度センサ | 2P L=2000 | 1 | 個 | | | |
| 配管温度センサ | 3P L=2000 | 1 | 個 | | | |
| 配管工事費 | | 1 | 式 | | | |
| 保温補修費 材工共 | | 1 | 式 | | | |
| 配管凍結工事費 | | 1 | 式 | | | |
| 養生費・消耗雑材機材費・ 廃材処分費 | | 1 | 式 | | | |
| 運搬交通費 | | 1 | 式 | | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| 体育室右側奥FCU三方弁他 修繕 | | | | | | |
| 三方弁 | 40AEA200 - TEN | 1 | 個 | | | |
| 通信ユニット | オーバーホール 品 | 1 | 個 | | | |
| 吸い込み温度センサ | 2P L=2000 | 1 | 個 | | | |
| 配管温度センサ | 3P L=2000 | 1 | 個 | | | |
| 配管工事費 | | 1 | 式 | | | |
| 養生費・消耗雑材機材費・ 廃材処分費 | | 1 | 式 | | | |
| 運搬交通費 | | 1 | 式 | | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 消費税及び 地方消費税相当額 | | | | | | |
| 修繕代金額 | | | | | | |

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む