

令和元年7月26日

## 設計図書に関する質問に対する回答書

入札参加者 様

環境創造局都筑水再生センター長

工事名	都筑水再生センター逆洗水ポンプ等修理工事				
調達公告日	7月16日	調達公告番号	第95号	工事番号	1921010230

上記工事の設計図書に関する質問の回答は次のとおりです。

質問要旨	回 答
No. 42初沈汚泥ポンプ用VSモータ交換で、コントローラを含むとありますが、コントローラの型番号を教えてください。	既設コントローラの構成品の型番号は下記のとおりです。 形式：CVSR-404H VS コントローラ コード No. : 71415-04051  形式：JVOP-02 VS オペレータ コード No. : 73041-00021  形式：JGSM-09-13 前置増幅器 コード No. : 73051-00090  形式：JGSM-16-15 V/I コンバータ コード No. : 73051-00160
No. 42 初沈汚泥ポンプ用 VS モータについて、既設ポンプの以下の4点を教えてください。 1) ポンプの名称 2) 型式 3) 製造番号 4) 製造メーカー	下記のとおりです。 1) 吸込スクリー式うず巻ポンプ 2) HSP-150C 3) HFK143 4) 古河機械金属株式会社