

横浜みなとみらいホールリニューアルオープン式典等の中止について

10月17日(月)11時頃に、横浜みなとみらいホールでスプリンクラーの事故により、照明室内及び大ホールへ漏水がありました。人的被害はありません。

現在、事故の原因を調査し、復旧に向けて施工業者等と調整しています。

安全が確保できるまで、当面利用中止としたため、10月21日に予定していた横浜みなとみらいホールリニューアルオープン式典及び10月22日から26日までのリニューアルオープン内覧会を中止します。

1 事故発生日時

令和4年10月17日(月)11時00分頃

2 場所

横浜みなとみらいホール(西区みなとみらい二丁目3番6号)

3 事故概要

上記日時において、照明テストを行っていたところ、大ホール天井裏にある照明室に設置されているスプリンクラーが作動し、照明室内に水があふれ、天井裏や大ホールの1階客席の一部に大量の水がかかりました。

なお、火災等の発生はありませんでした。

4 被害状況

現在調査中です。

人的被害はありません。

5 原因

現在調査中です。

6 対応状況

安全が確保できるまで、大ホールは関係者以外、立ち入り禁止としています。

本市及び施設から、リニューアルオープン式典及び内覧会にご参加いただく予定の皆様には、中止の連絡を行ってまいります。

主催公演や施設貸出が始まる29日以降の利用については、現在、確認中ですので、詳細が分かり次第、公表いたします。

【参考】

- ・リニューアルオープン式典概要(当初予定)

日 程：令和4年10月21日(金)

会 場：横浜みなとみらいホール 大ホール

- ・リニューアルオープン内覧会「新しいホールを体感する見学会」(当初予定)

日 程：10月22日(土)、23日(日)、25日(火)、26日(水)

会 場：横浜みなとみらいホール

お問合せ先

【事故及びリニューアルオープン式典に関すること】

文化観光局文化振興課施設担当課長 榎崎 和雄 Tel 045-671-3860

【リニューアルオープン内覧会に関すること】

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団(横浜みなとみらいホール指定管理者)
事業企画グループ長 伊東 亜紀子 Tel 045-682-2020

大ホール 写真



施設概要

構造規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階地下1階建	延床面積	18,688.60㎡
施設内容	大ホール（2,020席）、小ホール（440席）、レセプションルーム リハーサル室、練習室（6室）		
開館日	平成10年5月31日		