

## 瀬谷区新庁舎 電源必要回路及びネットワーク通信経路について

## 1. 電源回路について

課名	対象システム	回路種別	UPS	ブレーカ	
				主幹	分岐回路
戸籍課	住民記録システム	AC回路	-	150 A	20 A × 24 回路
	住民基本台帳ネットワークシステム	UPS - GC回路	UPS 10KVA	75 A	20 A × 8 回路
	公的個人認証システム				
保険年金課	新国保・介護保険システム <sup>1</sup>	AC回路	-	150 A	20 A × 24 回路
	国保収納対策支援システム				
税務課(旧課税課)	新税務システム	AC回路	-	150 A	20 A × 24 回路
	電子申告システム				
税務課(旧納税課)	新税務システム	AC回路	-	125 A	20 A × 16 回路
	基幹ネットワーク				
MDF室		AC回路	-	-	20 A × 2 回路

## 2. 通信回線配線経路について

MDF室にネットワークラックを設置し、そこから各階EPSを経由し、事務室までの配線ルートを確認する。事務室内はOAフロアとする。