

令和3年9月30日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 1 号炉

排ガス採取年月日 令和3年7月19日

排ガス採取位置 煙突

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.026
----------------------------------	-------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和3年8月11日

令和3年8月31日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 2 号炉

排ガス採取年月日 令和3年7月5日

排ガス採取位置 煙突

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.00042
----------------------------------	---------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和3年7月27日

令和3年11月30日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 3 号炉

排ガス採取年月日 令和3年8月31日

排ガス採取位置 煙突

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.028
----------------------------------	-------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和3年10月7日