

令和3年10月29日

鶴見 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 2 号炉

排ガス採取年月日 令和3年8月10日

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	0.00058
----------------------------------	---------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定結果の得られた年月日 令和3年9月16日

令和3年8月31日

鶴見 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 3 号炉

排ガス採取年月日 令和3年6月10日

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	0.0011
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m<sup>3</sup>

測定結果の得られた年月日 令和3年7月2日