

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
	年	整理番号	所在地					名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
区			町	(100)	(48)	(260)	(200)		(3800)	(220)					
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
4	1	鶴見	末広町1丁目	小型油槽船係留さん橋事務所	港湾局維持保全課	R4.11.8	事務所	1	< 10	< 5	47	26	39	< 20	2
	2		大黒ふ頭構内	大黒ふ頭T-6号上屋		R5.3.11	男子トイレ	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	3					ホール	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	4					休憩室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
4	1	神奈川	菅田町	菅田中学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.10.6	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
4	1	西	境之谷	境之谷公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R5.3.21	1階	1	nd	11.1	nd	nd	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
4	1	中	新港1丁目	赤レンガパークトイレ	港湾局維持保全課	R5.3.30	男子トイレ	1	< 1	< 0	< 2.6	< 2	< 38	< 2.2	2	
	女子トイレ						1	< 1	< 0	< 2.6	< 2	< 38	< 2.2	2		
	多目的トイレ						1	< 1	< 0	< 2.6	< 2	< 38	< 2.2	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
4	4	中	新山下3丁目	みなと赤十字病院	施設課	R4.10.1	心臓カテーテル室	1	5	5	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	5					R4.10.1	血管撮影室	1	5	6	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	6					R4.10.1	X線TV室13	1	11	19	27	38	27	< 5	2	
	7					R5.3.5	乳房撮影室11	1	11	18	12	18	8	8	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
4	8	中	住吉町4丁目	横浜市民文化会館 関内ホール	文化振興課	R4.10.11 10.17	1F授乳室	1	21	37	20未満	20未満	100未満	20未満	2	
	9					R4.10.11 10.17	2F楽屋②	1	10未満	10	22	20未満	100未満	20未満	2	
	10					R4.10.11 10.17	3F楽屋④	1	10未満	14	49	20未満	100未満	20未満	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
4	11	中	日本大通3	横浜開港資料館	教育委員会事務局 生涯学習課	R5.3.14	付属棟 喫茶室(ポーターズロッジ)①	1	< 13	< 19	117	45	45	< 44	2	
	R5.3.14					付属棟 喫茶室(ポーターズロッジ)②	1	< 13	< 19	117	45	45	< 44	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
4	1	南	浦舟	横浜市立大学附属市民総合医療センター	総務課	R5.2.22-2.23	児童精神科1	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	2					R5.2.22-2.23	児童精神科2	1	< 10	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
4	3	南	六ツ川三丁目	六ツ川台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R4.10.21	音楽室	1	< 100	-	-	-	-	-	3

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
	年	整理番号					所在地		名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン		
区			町	(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)		(220)				
保育園等（保育園、児童福祉施設など）														
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。														
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）														
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。														
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）														
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。														
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）														
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。														
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）														
4	港南	日野南3丁目	資源循環局港南事務所	資源循環局業務課	R4.11.1	1階事務室	1	< 10	< 4	< 26	< 20	< 380	< 22	2
					R4.11.1	1階更衣室	1	< 10	< 4	< 26	< 20	< 380	< 22	2
					R4.11.1	2階会議室	1	< 10	< 4	< 26	< 20	< 380	< 22	2
					R4.11.1	2階女性スペース	1	< 10	< 4	< 26	< 20	< 380	< 22	2
					R4.11.1	2階技術員室	1	< 10	< 4	< 26	< 20	< 380	< 22	2
					R4.11.1	3階更衣室	1	< 10	< 4	< 26	< 20	< 380	< 22	2
		上大岡西一丁目	上大岡駅	建築課	R4.11.24	第1係員室	1	< 5	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2
					R4.11.24	第2女子仮眠室	1	8	13	< 20	< 50	< 20	< 20	2
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）														
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。														

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町				(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
4	1	保土ヶ谷	岩間町	保土ヶ谷区地域子育て支援拠点 こっころサテライト	こども家庭支援課	2/17-2/18	研修室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	2					2/17-2/18	ひろば	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
4	3	保土ヶ谷	釜台町	保土ヶ谷中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R4.11.1	被服室	1	< 30	-	-	-	-	-	3	
	4		新井町	新井中学校		R5.2.17	道場①	1	6	19	10	< 11	< 7	< 9.9	2	
	5					R5.2.17	道場②	1	7	21	11	< 11	< 7	< 9.9	2	
	6					R5.2.17	道場③	1	6	20	11	< 11	< 7	< 9.9	2	
	7					R5.2.17	剣道器具置場	1	10	30	31	< 11	< 7	43	2	
	8					R5.2.17	更衣室	1	18	37	19	< 11	< 7	89	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考						
	年	整理番号					所在地		名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)			キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)			
		区	町																	
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																				
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																				
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																				
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																				
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																				
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																				
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																				
4	1	旭	大池町	こども自然公園青少年野外活動センター	こども青少年局青少年育成課	R5.3.14	管理棟2階宿泊室1	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2					
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																				
4	2	旭	上白根町	ひかりが丘住宅5街区9号棟	建築局市営住宅課	R4.11.14	104号室 洋室・キッチン	1	15	43	92	不検出	不検出	不検出	2					
	3					R4.11.14	104号室 和室	1	10	不検出	78	不検出	不検出	不検出	2					
	4					R4.11.14	402号室 洋室・キッチン	1	23	48	150	不検出	不検出	不検出	2					
	5					R4.11.14	402号室 和室	1	11	42	100	不検出	不検出	不検出	2					
	6					R4.11.14	501号室 洋室・キッチン	1	18	44	240	不検出	不検出	不検出	2					
	7					R4.11.14	501号室 和室	1	13	39	130	不検出	不検出	不検出	2					
	8					R4.11.24	204号室 洋室・キッチン	1	12	13	52	不検出	不検出	不検出	2					
	9					R4.11.24	204号室 和室	1	12	12	46	不検出	不検出	不検出	2					
	10					R4.11.24	303号室 洋室・キッチン	1	14	17	51	不検出	不検出	不検出	2					
	11					R4.11.24	303号室 和室	1	12	15	44	不検出	不検出	不検出	2					
	12							ひかりが丘住宅10街区4号棟	建築局市営住宅課	R5.2.25	105号室 和室	1	nd	9	20	nd	nd	nd	2	
	13								建築局市営住宅課	R5.2.25	105号室 洋間・DK	1	5	11	23	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	所在地							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)			
	区	町														
4	整理番号	旭	上白根町	ひかりが丘住宅11街区3号棟	建築局市営住宅課	R5.2.14	501号室 キッチン・洋室	1	16	* 73	nd	nd	nd	nd	2	
	32				建築局市営住宅課	R5.2.14	501号室 和室	1	15	* 67	nd	nd	nd	nd	2	
	33				建築局市営住宅課	R5.2.14	402号室 キッチン・洋室	1	15	* 99	nd	nd	nd	nd	2	
	34				建築局市営住宅課	R5.2.14	402号室 和室	1	14	* 95	nd	nd	nd	nd	2	
	35				建築局市営住宅課	R5.2.14	303号室 キッチン・洋室	1	14	* 110	nd	nd	nd	nd	2	
	36				建築局市営住宅課	R5.2.14	303号室 和室	1	14	* 110	nd	nd	nd	nd	2	
	37				建築局市営住宅課	R5.2.14	204号室 キッチン・洋室	1	13	* 100	nd	nd	nd	nd	2	
	38				建築局市営住宅課	R5.2.14	204号室 和室	1	12	* 120	nd	nd	nd	nd	2	
	39				建築局市営住宅課	R5.2.14	105号室 キッチン・洋室	1	13	* 140	nd	nd	nd	nd	2	
	40				建築局市営住宅課	R5.2.14	105号室 和室	1	11	* 130	nd	nd	nd	nd	2	
	41				建築局市営住宅課	R5.2.27	501号室 キッチン・洋室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	42				建築局市営住宅課	R5.2.27	501号室 和室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	43				建築局市営住宅課	R5.2.27	402号室 キッチン・洋室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	44				建築局市営住宅課	R5.2.27	402号室 和室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	45				建築局市営住宅課	R5.2.27	303号室 キッチン・洋室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	46				建築局市営住宅課	R5.2.27	303号室 和室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	47				建築局市営住宅課	R5.2.27	204号室 キッチン・洋室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
	48				建築局市営住宅課	R5.2.27	204号室 和室	1	-	nd	-	-	-	-	3	
49	建築局市営住宅課	R5.2.27	ひかりが丘住宅11街区3号棟	建築局市営住宅課	R5.2.27	204号室 和室	1	-	nd	-	-	-	3			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	整理番号	区							町	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
4	86	旭	上白根町	ひかりが丘住宅6街区2号棟	建築局市営住宅課	R5.2.20	310号室DK・洋室	1	13	* 53	34	< 20	< 100	< 20	2		
	87				建築局市営住宅課	R5.2.20	310号室和室	1	12	* 52	27	< 20	< 100	< 20	2		
	88				建築局市営住宅課	R5.2.20	402号室DK・洋室	1	14	* 65	24	< 20	< 100	< 20	2		
	89				建築局市営住宅課	R5.2.20	402号室和室	1	11	* 54	22	< 20	< 100	< 20	2		
	90				建築局市営住宅課	R5.2.20	501号室DK・洋室	1	12	42	31	< 20	< 100	< 20	2		
	91				建築局市営住宅課	R5.2.20	501号室和室	1	12	37	30	< 20	< 100	< 20	2		
	92				建築局市営住宅課	R5.3.6	104号室DK・洋室	1	< 10	15	< 20	< 20	< 100	< 20	3		
	93				建築局市営住宅課	R5.3.6	104号室和室	1	< 10	17	< 20	< 20	< 100	< 20	3		
	94				建築局市営住宅課	R5.3.6	209号室DK・洋室	1	< 10	18	21	< 20	< 100	< 20	3		
	95				建築局市営住宅課	R5.3.6	209号室和室	1	13	42	23	< 20	< 100	< 20	3		
	96				建築局市営住宅課	R5.3.6	310号室DK・洋室	1	< 10	19	21	< 20	< 100	< 20	3		
	97				建築局市営住宅課	R5.3.6	310号室和室	1	< 10	20	20	< 20	< 100	< 20	3		
	4				98	旭	上白根町	ひかりが丘住宅6街区2号棟	建築局市営住宅課	R5.3.6	402号室DK・洋室	1	< 10	22	< 20	< 20	< 100
R5.3.6		402号室和室	1	< 10	20					< 20	< 20	< 100	< 20	3			
R5.3.6		501号室DK・洋室	1	12	42					21	< 20	< 100	< 20	3			
R5.3.6		501号室和室	1	12	37					30	< 20	< 100	< 20	3			
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
	102	旭	鶴ヶ峰本町三丁目	鶴ヶ峰中学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.10.25	電工室	1	<	33	-	-	-	-	-	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
	区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
4	旭	都岡町	都岡小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	保健室①	1	< 10	11	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	保健相談室②	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	職員室③	1	< 10	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	教材教具室④	1	< 10	8	88	43	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	教育相談室⑤	1	< 10	11	40	21	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	放送スタジオ室⑦	1	12	24	120	25	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	技術員室⑧	1	< 10	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	校長室⑩	1	< 10	7	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.2.5	事務室⑫	1	< 10	7	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	印刷室⑬	1	< 10	13	21	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	4組⑭	1	< 10	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	5組⑮	1	< 10	9	20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	6組⑯	1	< 10	15	20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	休憩室⑰	1	< 10	15	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	配膳ホール	1	< 10	11	42	26	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	前室	1	< 10	12	31	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	洗浄室・調理室・下処理室	1	< 10	12	34	< 20	< 100	< 20	2	
				教育委員会事務局教育施設課	R5.1.29	検収室	1	< 10	15	85	< 20	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等（保育園、児童福祉施設など）															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）															
4	1	磯子	洋光台	シルバー人材センター磯子事務所	雇用労働課	R4.12.15	2階書庫	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															